



FOLHA Nº 03
DM - PU - UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Processo nº 23074.067201/2017-85

João Pessoa, 04 de outubro de 2017.

AO: DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ

PROF. FREDYS ORLANDO SORTO

DOS: ENG. ALAN FEITOSA

ENG. THIAGO ALMEIDA

Senhor Diretor,

Em visita ao local constatamos que o fato ocorrido em parte da cobertura do Bloco do CCJ se deu pelo deslizamento de parte da estrutura de madeira (apoio das telhas) da cobertura. Informamos que tal problema não afeta em nada a estrutura do bloco do CCJ, não existindo nenhum risco físico aos usuários e transeuntes do bloco. Como se trata de uma recuperação na cobertura existe apenas a possibilidade de algumas infiltrações efêmeras durante a execução dos serviços, caso ocorra chuva forte nesse período. Como estamos vivendo um período de poucas precipitações pluviométricas, e o responsável técnico da empresa que está executando o reparo solicitou apenas 10 dias, consideramos desnecessário o isolamento das salas existentes no setor. Em anexo segue a notificação efetuada junto à empresa responsável pela a execução dos serviços de cobertura do Bloco do CCJ.

Atenciosamente,

ALAN DE OLIVEIRA FEITOSA

ENGENHEIRO CIVIL

Alain de Oliveira Feitosa

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 160088941-7

Mat. SIAPE 1655431

THIAGO DA SILVA ALMEIDA

ENGENHEIRO CIVIL

SIAPE 1653804-8